

 **Polirex**[®] polietilene espanso

 **Glasstex**[®] rete in fibra di vetro

 **Fioccotex**[®] geotessuto

 **Fibromix**[®] fibre di polipropilene



DICHIARAZIONE SEZIONE DI PASSAGGIO E VOLUME D'ARIA CONTENUTO ALL'INTERNO DEL SILENZIATORE BIEMME SILENT

OGGETTO: SEZIONE DI PASSAGGIO E VOLUME D'ARIA
DELLA PRESA D'ARIA SILENTE "BIEMME
SILENT".

Si dichiara che all'interno della presa d'aria silente "BIEMME SILENT"
la sezione netta di passaggio dell'aria è maggiore di 100 cm² (in
conformità con la norma UNI 7129), in qualsiasi trasversale sezione del
silenziatore.

In ingresso la sezione di passaggio è maggiore di 120 cm².

Il volume d'aria contenuto all'interno del silenziatore è pertanto maggiore
di 2700 cm³.

BIEMME SRL